



ZIGGIOTTO

COLLAUDO PNEUMATICO TUBAZIONI

ART.98/c



ISTRUZIONI D'USO

La valigetta Kit di collaudo è uno strumento che viene utilizzato per testare/collaudoare le manichette antincendio UNI45 e UNI70 come da indicazioni relative alla manutenzione delle normative UNI EN 10779 e UNI EN 671-3:

CONTENUTO DELLA VALIGETTA:

- Distributore d'aria biforcuto con presa d'aria per connessione compressore, e manometro 0-12 Bar, con attacchi UNI 45 M e UNI45 F con girello.
- Riduzione UNI45 M - UNI70 F
- Riduzione UNI45 F - UNI70 M
- Calotta per misurazione pressione statica prima del collaudo UNI45 F con manometro 0-12 Bar
- Chiave per serraggio raccordi
- Coppia di chiavi per chiusura valigetta

ISTRUZIONI D'USO

Misurare con la apposita calotta con manometro la pressione statica dell'impianto, Non superare mai il valore massimo della pressione di funzionamento, collegare i due raccordi della tubazione flessibile da testare alle due uscite del divisore serrandoli opportunamente con l'apposita chiave.

In caso di collaudo di tubazioni DN70 utilizzare le riduzioni fornite in dotazione.

Regolare il riduttore di pressione del compressore portatile al medesimo valore.

Non superare comunque il valore di 0.8 MPa.

Collegare la tubazione dell'aria compressa all'attacco di entrata del divisore, aprire l'alimentazione pneumatica e attendere che la pressione all'interno della tubazione raggiunga il valore impostato, controllare sempre il manometro sul divisore.

Verificare ispezionando che non vi siano perdite e /o trafilamenti.

Una volta terminato il collaudo, togliere l'attacco rapido di alimentazione dell'aria compressa dal divisore, lasciare defluire completamente l'aria dalla tubazione e svitare i raccordi con l'apposita chiave.