

## Art. 407 IDRANTE SOPRASUOLO APPROVATO UL/FM

**Idrante soprasuolo in ghisa a secco DN150 secondo AWWA C 502 con linea di rottura prefissata.**



Fornito con 2 bocche di erogazione da 2"1/2 NH e 1 bocca da 4"1/2 NH (o in alternativa 2 x UNI70 + 1 x UNI100, da specificare in fase d'ordine)  
Con linea di rottura prefissata, in caso d'urto non fuoriesce acqua.  
Dotato di scarico antigelo che permette di scaricare l'acqua presente all'interno dell'idrante dopo l'utilizzo.  
Flangia di ingresso forata e dimensionata ANSI 150 / DIN 2501 / PN16  
Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000.  
Per pressioni fino a 250 PSI.  
Apertura antivandalo; manovre di apertura e chiusura esclusivamente tramite apposita chiave.

Rev,0 del 16.01.2023